



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

24.02.2025 52

№

г. Курган

Об утверждении инструкции по электробезопасности


Во исполнение Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ, Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях доведения до служащих и работников, работающих по трудовому договору, основных требований пожарной безопасности в Департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области (далее - Департамент), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень должностей требующих присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу в Департаменте согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить инструкцию на I группу допуска по электробезопасности неэлектротехническому персоналу в Департаменте согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора Департамента.

Директор Департамента гражданской
защиты, охраны окружающей среды и
природных ресурсов Курганской области



В.Н. Земляных

Приказ подготовлен специалистом по охране труда хозяйственной службы отдела МТО управления финансового и материально-технического обеспечения Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Брюховым А.А.

Согласовано:

«__» _____ 20__ года _____	А. А. Тарасенко
«__» _____ 20__ года _____	А. В. Лапина
«__» _____ 20__ года _____	А. Ф. Кондратьев
«__» _____ 20__ года _____	А. В. Зырянов
«__» _____ 20__ года _____	И. А. Капишева
«__» _____ 20__ года _____	Б. А. Показаньев

Приложение 1 к приказу
Департамента гражданской защиты,
охраны окружающей среды и природных
ресурсов Курганской области
от _____ 20__ года № _____
«Об утверждении инструкции по
электробезопасности»

Перечень

должностей требующих присвоения группы I по электробезопасности
неэлектротехническому персоналу в Департаменте

1. Директор Департамента.
2. Первый заместитель директора Департамента.
3. Заместитель директора Департамента - начальник управления.
4. Начальник управления.
5. Заместитель начальника управления - начальник отдела.
6. Начальник отдела.
7. Консультант.
8. Главный специалист - эксперт.
9. Главный специалист.
10. Ведущий специалист.
11. Руководитель службы.
12. Бухгалтер 1 категории.
13. Бухгалтер 2 категории.
14. Ведущий специалист.
15. Экономист 1 категории.
16. Главный инженер.
17. Эксперт.
18. Специалист по охране труда.
19. Документовед 1 категории.
20. Документовед 2 категории.
21. Заместитель начальника отдела - заведующий сектором.,
22. Старший специалист лесного хозяйства.
23. Специалист лесного хозяйства.
24. Ведущий эколог.
25. Старший эколог.
26. Эколог.
27. Старший специалист водного хозяйства.
28. Старший специалист.

Приложение 2 к приказу
Департамента гражданской защиты,
охраны окружающей среды и природных
ресурсов Курганской области
от _____ 20__ года № _____
«Об утверждении инструкции по
электробезопасности»

**Инструкция
на I группу допуска по электробезопасности
неэлектротехническому персоналу Департамента**

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая инструкция распространяется на неэлектротехнический персонал, у которого при выполнении своих трудовых обязанностей может возникнуть опасность поражения электрическим током.

1.2. Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из числа электротехнического персонала с группой по электробезопасности не ниже III.

1.3. Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током.

1.4. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы.

1.5. Присвоение I группы по электробезопасности производится с периодичностью не реже 1 раза в год.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы необходимо внимательно осмотреть используемое оборудование, убедиться в надежности подключения его к электросети, отсутствии повреждений штепселей, розеток, вилок, изоляции проводов электропитания.

2.2. При обнаружении каких-либо нарушений требований электробезопасности следует немедленно сообщить об этом, своему непосредственному руководителю, который обязан принять меры по устранению нарушений.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. В течении рабочего дня каждый сотрудник должен выполнять только работу входящую в его трудовые обязанности.

3.2. В случае выявления сбоев в работе оборудования проводить работы по наладке этого оборудования самостоятельно не разрешается. Такие работы должны выполнять специалисты в соответствии с их должностными обязанностями.

3.3. Работникам Департамента запрещается открывать электрощиты, самостоятельно заменять электрические лампы, производить ремонт выключателей, штепселей, розеток и других электроустановок, трогать и перемещать провода электропитания, проводить какие-либо другие работы, при которых не исключается возможность контакта с токоведущими частями.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Немедленно прекратить работу, отключить персональный компьютер, иное электрооборудование и доложить руководителю работ, если:

- обнаружены механические повреждения и иные дефекты электрооборудования и электропроводки;
- наблюдается повышенный уровень шума при работе оборудования;
- наблюдается повышенное тепловыделение от оборудования;
- мерцание экрана не прекращается;
- наблюдается прыгание текста на экране;
- чувствуется запах гари и дыма;
- прекращена подача электроэнергии.

4.2. Не приступать к работе до полного устранения неисправностей.

4.3. В случае возгорания или пожара работники должны немедленно прекратить работу, отключить электроприборы, сообщить руководителю работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами тушения.

4.3.1. Руководители и должностные лица в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности обязаны:

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты) и выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- осуществлять общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

4.4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, поставить в известность руководителя работ, вызвать медицинскую помощь, оказать первую доврачебную помощь пострадавшему и по возможности сохранить неизменной ситуацию до начала расследования причин несчастного случая.

Помощь пострадавшему при поражении электрическим током

1. Если это возможно – сразу отключите электроустановку, до части которой дотронулся пострадавший. Нужно как можно скорее прекратить воздействие тока на него. От того, как долго ток будет действовать, будут зависеть и последствия. Самостоятельно разжать руку или отойти, когда бьет ток, человеку может быть очень сложно или невозможно, поэтому требуется срочная посторонняя помощь.

2. Когда отключить установку нет возможности, а человек держится за край кабеля или провода, кабель можно отрубить топором или другим подобным инструментом. У топора должна быть изолированная ручка – деревянная или пластиковая. Она обязательно должна быть сухой.

3. В электроустановках до 1000 Вольт допускается применение подручных средств (все они должны быть сухими и изолированными). Чтобы оттянуть человека, можно использовать деревянные палки, доски, сухие канаты. При условии, что у пораженного сухая одежда, можно потянуть за нее. При этом нужно быть внимательными и соблюдать меры предосторожности, заботиться о собственной безопасности: не прикасаться к самому человеку, его голой коже, а также к каким-либо предметам из металла и мокрым вещам.

4. В электроустановках выше 1000 Вольт уже должны использоваться специальные инструменты и средства защиты: диэлектрические перчатки, ботинки или галоши, а также изолирующие штанги и щипцы.

5. Для определения состояния пострадавшего необходимо:

- уложить пострадавшего спиной на твердую поверхность;
- проверить наличие у пострадавшего дыхания (определяется по движению грудной клетки).

6. Если пострадавший сначала был в состоянии обморока, а затем пришел в сознание, его следует уложить в удобное положение, до прихода врача обеспечить покой, наблюдая за ним.

7. Если пострадавший в бессознательном состоянии, но у него устойчивое дыхание и прощупывается пульс, его следует удобно уложить, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, периодически подносить к носу вату, смоченную в нашатырном спирте, и обеспечить покой до прибытия медицинской помощи.

7. При отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса на сонной артерии — нанести удар кулаком по груди, приложить холод к голове, приподнять ноги и немедленно приступить к проведению искусственного дыхания и наружного массажа сердца.

Недопустимо!

Прикасаться к пострадавшему без предварительного обесточивания.

Прекращать реанимационные мероприятия до появления признаков биологической смерти.

5. Требования безопасности после окончания работы

5.1. После окончания работы все оборудование должно быть обесточено.

5.2. Необходимо провести осмотр оборудования и всех электрических устройств с целью выявления возможных отклонений от требований электробезопасности, возникших в течении работы.